Enviroview Channel Results - Sheet 5

Premises: Chemist Malany

Week 1

		Daily	Daily kW							Total kW	
EV Web	**Circiut**	**Ave**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Weekly**	**Monthly**
1	Mains	**205**	159	269	257	279	198	153	120	1435	6218.33
2	Mains									0	0.00
3	Mains									0	0.00
			Daily kW							**Total kW**	
CT 1	**Circiut**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Weekly**	**Monthly**
1	AC	**95.06**	86.04	136	132	145	62.81	51.26	52.34	665.45	2883.62
2	**Ave 9.55kW/hour**	**hrs**		11	12	11	11	8	6	59	255.67
3	AC									0	0.00
4	Lights (20,23,26,29) (A)	**91.40**	165	89.22	87.15	92.21	94.72	69.08	42.45	639.83	2772.60
5	Lights (21,24,27,30) (B)									0	0.00
6	Lights (22,25,28) (C)									0	0.00
			Daily kW							**Total kW**	
CT 2	**Circiut**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Weekly**	**Monthly**
1	AC 15 Amp	**0.81**	0	3.15	0	2.07	0.46	0	0	5.68	24.61
2	Zip Boil Kitchen (10)	**1.55**	1.37	2.65	1.57	1.59	1.47	1.12	1.11	10.88	47.15
3	HWS (5)	**14.49**	15.86	16.31	15.91	16.1	16.92	12.89	7.45	101.44	439.57
4	UPS 1									0	0.00
5	UPS 2									0	0.00
6	UPS 3									0	0.00
			Daily kW							**Total kW**	
CT 3	**Circiut**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Weekly**	**Monthly**
1	Sub board Store									0	0
2	Toilet Exhaust fan	**1.62**	1.65	1.62	1.61	1.62	1.59	1.64	1.61	11.34	49.14
3	Lights	**5.02**	4.94	5.43	4.85	5.75	6.04	4.68	3.43	35.12	152.19
4										0	0
5										0	0
6										0	0
			Daily kW							**Total kW**	
CT 4	**Circiut**	**%**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Weekly**	**Monthly**
	AC AFTER Controller		92.79	63.53	108	60	28	51		403.32	1747.72
	Ave 7.15kW/hour	**hrs**	10	11		9	4	7			
										0	0
	25% improvement									0	0
										0	0
										0	0